

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской области
Отдел надзорной деятельности по Михайловскому району**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Михайловка

(место составления акта)

« 13 » июля 20 12 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 236

По адресу/адресам: Волгоградская область г. Михайловка ул. Энгельса д.18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Михайловского района
Волгоградской области по пожарному надзору И.М. Бабенко № 233 от 21 мая 2012г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

МБДОУ «Начальная школа – детский сад «Аленький цветочек» г. Михайловки»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН 3437006873 ОГРН 1023405575478

Дата и время проведения проверки:

« 19 » июня 2012г. с 11 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 3,5 ч

« 13 » июля 2012г. с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня / 6,5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Михайловским району УНД ГУ МЧС
России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки)

Заведующая Сухорукова Наталья Владимировна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проведения проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившие проверку: Инспектор отдела НД по Михайловскому району УНД ГУ
МЧС России по Волгоградской области Фатеев Максим Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Сухорукова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Помещение не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС) подвал, чердачное помещение.	ст. 46, 54, 83,103 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; НПБ 110-03;п.13.1 СП.5.13130.2009; п. 61 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «ППР в РФ»	МБДОУ «Начальная школа – детский сад «Аленький цветочек» г. Михайловки» Заведующая Сухорукова Н.В.
2.	Помещение не оборудовано системой оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) подвал, чердачное помещение.	ст.84 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; НПБ 104-03; п.3.1 СП.3.13130.2009; п. 61 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «ППР в РФ»	МБДОУ «Начальная школа – детский сад «Аленький цветочек» г. Михайловки» Заведующая Сухорукова Н.В.
3.	Пожарные шкафы сети внутреннего пожарного водопровода не соответствуют требованиям	(п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14, 4.15, 4.17, п. 5, 6 НПБ 151-2000, ст.107 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиям пожарной безопасности»); п. 55, 57 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «ППР в РФ»	МБДОУ «Начальная школа – детский сад «Аленький цветочек» г. Михайловки» Заведующая Сухорукова Н.В.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 236 от 21.05.2012г., предписание № 236/1/1, 236/1/2 от 10.07.2012г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела НД по Михайловскому району УНД ГУ
МЧС России по Волгоградской области Фатеев М.А.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Начальная школа – детский сад
«Аленький цветочек» г. Михайловки» Сухорукова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

“ 13 ” июля 20 12 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской области
400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а, тел. (8442) 38-51-89, e-mail: ugpn-vlg@mail.ru
Отдел надзорной деятельности по Михайловскому району
403300, г. Михайловка, ул. Серафимовича 27, тел. (84463) 2-13-71; e-mail: mihpch@reg.avtlg.ru

Предписания № 236 / 1 / 2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБДОУ «Начальная школа – детский сад «Аленький цветочек»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
г. Михайловки»
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Михайловского отдела НД по надзорной деятельности № 236 от «21» мая 2012г.
(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11ч. 30 мин. «19» июня 2012г. по 12ч. 00 мин. «13» июля 2012г.

проведена проверка инспектором отдела НД по Михайловскому району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

ст. лейтенантом внутренней службы **Фатеевым Максимом Андреевичем.**

по надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес
территории, помещений **МБДОУ «Начальная школа – детский сад «Аленький цветочек» г.**
Михайловки»

расположенных по адресу: **Волгоградская область г.Михайловка ул. Энгельса д.18**

совместно с **Заведующей Сухорукова Н.В.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Оборудовать помещение в полном объеме автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС) подвал, чердачное помещение.	ст. 46, 54, 83,103 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; НПБ 110-03;п.13.1 СП.5.13130.2009; п. 61 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «ППР в РФ»	10.09.2012г	

2	Оборудовать помещение системой оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) подвал, чердачное помещение.	ст.84 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; НПБ 104-03; п.3.1 СП.3.13130.2009; п. 61 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «ППР в РФ»	10.09.2012г	
3	Выполнить пожарные шкафы сети внутреннего пожарного водопровода в соответствии требованиям	(п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14, 4.15, 4.17, п. 5, 6 НПБ 151-2000, ст.107 ФЗ-123 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 55, 57 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «ППР в РФ»	10.09.2012г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела по Михайловскому району НД
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области
ст. лейтенант внутренней службы Фатеев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.П.*

« 13 » июля 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Сухорукова*

(подпись)

Заведующая Сухорукова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » июля 2012г.